Veröffentlichungspflicht

Stand: 31.12.2025

Die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH verwenden das synthetische Verfahren.

Geschäftsjahr 2025

§ 23c Abs. 1 EnWG

Nr. 1 Stromkreislängen		
Freileitung ohne HAL		
MS:	2,6	km
NS:	56,9	km
Kabel ohne HAL		
MS:	149,8	km
NS:	383,1	km
Nr. 2 Installierte Leistung der Umspannebenen	95	MVA
Nr. 3 Entnahme (Jahresarbeit) pro Netz- und Umspannebene		
MS	185.402	kWh
MS/NS	80.463	kWh
NS	87.939	kWh
Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen nach Spannungsebene		
MS	79	Stk.
MS/NS	8	Stk.
NS	29.757	Stk.
Nr. 4a Anzahl iMSys bei Netzanschlüssen in NS	408	Stk.
Nr. 4b Entnahmestellen die an ein iMSys angeschlossen sind	398	Stk.
Nr. 4c Netzanschlüsse die nicht durchgeführt wurden		
MS:	0	Stk.
NS:	0	Stk.
Nr. 4d Anzahl Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1	719	
Nr. 5 Einwohneranzahl im Netzgebiet	42.216	
Nr. 6 Die versorgte Fläche	14	km²
Nr. 7 Die geographische Fläche des Netzgebietes	61	km²
Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen nach Messart		
RLM und Zählerstandsgangmessung	571	Stk.
Sonstigen Entnahmestellen	29.273	Stk.
Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber:	Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH	
Nr. 10 Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	Frau Selina Hehner	

§ 23c Abs. 3 EnWG

Nr. 1 Jahreshöchstlast	33,9	MW
Nr. 3 Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	15,6	MW
der Netzverluste	1,8	MW
Nr. 4 siehe separate Datei		
Nr. 5 Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	28,9	MW
Nr. 5 Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	47.630	MWh
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene		
MS:	139.268	MWh
MS/NS	954	MWh
NS:	13.660	MWh
Nr. 7a Verlustenergiemengen je Netz- und Umspannebene		
MS	1.495.181	kWh
MS/NS	977.280	kWh
NS	3.738.009	kWh
Nr. 7b Netzverluste je Netz- und Umspannebene		
MS	0,80	%
MS/NS	1,20	%
NS	4,03	%
Nr. 7c Beschaffungskosten der Verlustenergie	10,22	ct/kWh