

Veröffentlichungspflicht gemäß EnWG	
Was	Geschäftsjahr 2023
Entnommene Jahresarbeit	
Entnahme MS:	191.553 [MWh]
Entnahme MS/NS:	85.758 [MWh]
Entnahme NS:	91.013 [MWh]
Summe aller Einspeisungen dez. Anlagen	
Einspeisung MS:	123.815 [MWh]
Einspeisung MS/NS:	684 [MWh]
Einspeisung NS:	13.279 [MWh]
Stromkreislängen Freileitung ohne HAL	
MS:	3,1 [km]
NS:	59,1 [km]
Stromkreislängen Kabel ohne HAL	
MS:	150,1 [km]
NS:	394,2 [km]
Installierte Leistung der Umspannebenen	94 [MVA]
Anzahl der Entnahmestellen LV	
MS:	76
MS/NS:	8
NS:	29.907
Einwohneranzahl im Netzgebiet	42.436
Die versorgte Fläche	
NS:	14 [km ²]
MS:	61 [km ²]
Die Geographische Fläche des Netzgebietes	61 [km ²]
Anzahl der Entnahmestellen mit Leistungsmessung	165
Anzahl der Entnahmestellen mit Zählerstandsmessung	0
Anzahl der sonstigen Entnahmestellen LV	29.826

Die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH verwenden das synthetische Verfahren.

Grundzuständiger Messstellenbetreiber: Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH

Veröffentlichungspflicht gemäß EnWG	
Was	Geschäftsjahr 2023
Jahreshöchstlast	37,0 [MW]
Summenlast der Netzverluste	2,2 [MW]
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	15,6 [MW]
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	71.171 [MWh]
Höchste Entnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	33,9 [MW]
Summe aller Einspeisungen der MS-Ebene	123.822 [MWh]
Summe aller Einspeisungen der NS-Ebene	13.279 [MWh]
Menge der Verlustenergie	7.725 [MWh]
Preise der Verlustenergie	18,60 [ct/kWh]

Veröffentlichungspflicht gemäß EnWG	
Was	Geschäftsjahr 2023
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MS	0,80%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MS/NS	1,20%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NS	5,37%
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	18,60 [ct/kWh]